

Ihr Fachpartner:

Protokoll

Inbetriebnahme Reflex Greenbox

Objektdaten

Ansprechpartner _____

Straße, PLZ, Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Anlagendaten

Fabrikations-Nr. (siehe Typenschild) _____

Baujahr _____

Variante: S1 S2 S3 S4

Softwareversion _____

Vorlauftemperatur System (max. 90 °C) _____ °C

Rücklauftemperatur System (max. 70 °C) _____ °C

Sicherheitsventil Anlage _____ bar

Checkliste

Hydraulischer Anschluss **System** ↔ **Greenbox**
ist korrekt hergestellt

Hydraulischer Anschluss **Nachspeisung** ↔ **Greenbox**
ist korrekt hergestellt

MAG ist korrekt montiert (Sichtkontrolle)
und eingestellt (Messung)

MAG Typ (siehe Typenschild) _____

Kappenventil vorhanden

Einbaulage korrekt

Einstellwert p_0 (MAG) _____ bar

Befüllung der Greenbox – optische Dichtheitsprüfung

Durchführen der Inbetriebn. mit Reflex Control Smart App

Einstellwerte p_{SV} _____ bar p_0 _____ bar

Ergänzungswasseraufbereitung (nicht bei Variante S2):

Wasserhärte Frischwasser _____ °dH

Fillsoft (Enthärtung) Fillsoft Zero (Vollentsalzung)

Weichwasserkapazität (Fillsoft: $6.000 (l \times °dH) / °dH_{bst}$) _____ l

Vollentsalzungskapazität (Fillsoft Zero: $3.000 (l \times °dH) / °dH_{bst}$) _____ l

Konfiguration Nachspeisung (NSP) (nicht bei Variante S3):

NSP bei _____ bar

NSP-Art: Automatische NSP Handnachspeisung

Max. NSP-Zeit [min]: 10 20 30 40

Max. NSP-Zyklen x/2h: 1 2 3 Deaktiviert

Konfiguration Intervallentgasung (nicht bei Variante S4):

Intervallanzahl _____ x

Startzeit _____ Uhr

Wochentage gewählt: Mo Di Mi Do Fr Sa So

Konfiguration Dauerentgasung (nicht bei Variante S4):

Dauer in Stunden _____ h

Startzeit _____ Uhr

Optionale GLT/GA Kommunikation

Sammelstörmeldung

RS 485

IBN Reflex Greenbox ist erfolgreich abgeschlossen!

Eingewiesen

Firma/Name _____

Firma/Name _____

Firma/Name _____

Datum/Unterschrift Servicetechniker _____

Datum/Unterschrift Kunde _____

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de